



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Приокское Управление

300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40, тел. (4872) 36-26-35, 30-12-82

Тульская область, г. Щекино,
ул. Советская, д. 40

30 ноября 2017 года

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки № 13-16/357

По адресу (адресам):

Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 40.

На основании: распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 23.11.2017 г. № 1-2057 - р «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

была проведена внеплановая проверка в отношении:

Государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области «Тульский экономический колледж» (ГПОУ ТО «ТЭК»)

«29» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

«30» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день (7 рабочих часов).
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор ГПОУ ТО «ТЭК»

(приказ о приеме на работу № 21-л от 21.03.2016г.)

Макарова А.В. 29.11.2017 г. в 10 час. 00 мин.

Копию распоряжения/приказа о проведении проверки получил(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор ГПОУ ТО «ТЭК»

(приказ о приеме на работу № 21-л от 21.03.2016г.)

Макарова А.В. 27.10.2017 г. в 09 час. 25 мин.

Лицо(а), проводившие проверку:

1) Матюков Евгений
Викторович

государственный
инспектор

Ответственный за
проведение проверки

При проведении проверки присутствовал: заместитель директора по АХР
ГПОУ ТО «ТЭК»

Кашеева Е.Н. (приказ о назначении ответственного за электрохозяйство №
38/3 от 29.08.2016 г.)

В ходе проведения проверки выполнения предписания от 14.04.2017 г. № 13-16/105
установлено:

№ пп	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения, отметка о выполнении	Лица, допустившие нарушения
1	Отсутствуют: - оперативный журнал; - бланки нарядов- допусков для работы в электроустановках; И т. д.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 п. 1.8.9	Устранить указанное нарушение.	14.07.2017 устранено	-----
2	Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников не назначен ответственный работник, имеющий группу Ш. «Журнал учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.; п. 3.5.10.	Устранить указанное нарушение.	14.07.2017 устранено	

	оборудования к ним» не ведется				
3	Нет электротехнической документации, например: -актов балансового разграничения (школы), и т.д.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.: п. 1.8.1	Устранить указанное нарушение.	14.07.2017 устранено	
4	У светильников, сняты (отсутствуют) защитные рассеиватели (общезитие).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 2.12.7		14.07.2017 Устранено (визуальный осмотр)	
5	Столовая. В щите установлены некалиброванные плавкие вставки.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.: 2.2.20	Устранить указанное нарушение.	14.07.2017 Устранено (визуальный осмотр)	
6	Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке не проверялось более двух лет	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.: п. 1.8.5	Устранить указанное нарушение.	14.07.2017 устранено	

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

Матюков Е. В.

(подпись проверяющего)



Макарова А.В.

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

Матюков Е. В.

(подпись проверяющего)

Макарова А.В.


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п.п.	Наименование приложения:
1.	Копия распоряжения от 23.11.2017 г. № 1-2057 - р

Подписи лиц, проводивших проверку:

Матюков Евгений Викторович государственный инспектор
(ФИО)




(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский экономический колледж»

Макарова Алла Викторовна

"30" ноября 2017 г.



(подпись)