



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА  
Г. ЩЕКИНО**

ул. Советская, 21, г. Щекино,  
Тульская область, Россия, 301240  
**25.01.2023 № 7-34-2023**

Директору  
ГПОУ ТО  
«Тульский экономический колледж»

Макаровой А.В.

ул. Советская, д. 40  
г. Щекино, Тульская область, 301240

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений законодательства  
об образовании, пожарной безопасности,  
противодействии терроризму

Прокуратурой города совместно с представителями министерства образования Тульской области, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам ГУ МЧС РФ по Тульской области, ОВО по Щекинскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» проведена проверка исполнения требований законодательства об образовании, пожарной безопасности, противодействии терроризму в ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж».

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» основными целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии с ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся

включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ устанавливает, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Как следует из ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, должностные лица в пределах их компетенции.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (п. 1).

В соответствии с п. 29 Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей.

Согласно п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с п. 104 Правил запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.

Согласно подп. «к» п. 16 Правил на объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

Согласно п. 42 Правил в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,

автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 4.4 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539 (СП 486.1311500.2020), в зданиях и сооружениях следует защищать системой пожарной сигнализации все помещения независимо от площади.

В соответствии с п. 50 Правил пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

На момент проверки в здании учебного корпуса ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» на противодымной двери, ведущей из спортивного зала в коридор, отсутствовало устройство для самозакрывания. Двери эвакуационных выходов, ведущих из здания непосредственно наружу, закрыты на ключ. Под лестничным маршем хранились горючие материалы: доски, фанера, мебель. В помещении спортзала отключена система автоматической пожарной сигнализации.

В здании общежития ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» возле двери эвакуационного выхода хранились горючие материалы: деревянные ящики, хозяйственный инвентарь». В холле 5 этажа система пожарной сигнализации не исправна и не соответствует требованиям нормативных документов. В шкафах пожарных кранов ручные пожарные стволы не присоединены к пожарному рукаву.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Закон) правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устраниению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма (ст. 2 Закона).

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек (ст. 3 Закона).

В соответствии с ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что в зданиях общеобразовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, в предусмотренных законодательством РФ случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Согласно п. 30 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования), система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

В соответствии с подп. «б», «д» п. 20 Требований пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории); исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них.

Зданию учебного корпуса ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» присвоена 3 категория опасности, зданию общежития - 4 категория опасности.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства в учебном корпусе система видеонаблюдения находилась в неисправном состоянии, с учетом количества установленных камер и мест их размещения не обеспечивает непрерывное наблюдение за уязвимыми местами и критическими элементами объекта для исключения неконтролируемых внутренних зон.

В здании общежития не достаточное количество изображений с камер видеонаблюдения и архивации данных системы видеонаблюдения, выведенных на монитор поста охраны, что также не обеспечивает непрерывное наблюдение за уязвимыми местами и критическими элементами объекта для исключения неконтролируемых внутренних зон.

Выявленные в ходе проверки нарушения не обеспечивают безопасные условия во время нахождения несовершеннолетних в образовательном учреждении и общежитии.

Причиной данных нарушений закона явились ненадлежащие контроль с Вашей стороны за деятельностью сотрудников и исполнение ими вышеуказанного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в допущенных нарушениях лиц.
4. О результатах рассмотрения представления письменно сообщить прокурору города Щекино в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора города  
младший советник юстиции



К.И. Новикова